

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00074**
(номер сертификата соответствия)

36441
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК»), ОГРН 1024800823123. Юридический адрес (адрес места осуществления деятельности): 398040, РОССИЯ, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2. Телефон: +7(4742) 44 42 22, адрес электронной почты: info@nlmk.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК»), ОГРН 1024800823123. Юридический адрес (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции): 398040, РОССИЯ, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2. Телефон: +7(4742) 44 42 22, адрес электронной почты: info@nlmk.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс». Юридический адрес: 129164, РОССИЯ, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Алексеевский, ул. Ярославская, д. 8 корпус 4. Адрес места осуществления деятельности: 129164, Россия, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корпус 4, офис № 424, ОГРН 1185053033681. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.254 от 14.02.2019.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный горячеоцинкованный, в рулонах и листах, с толщиной металлической основы от 0,45 до 1,0 мм, марки стали 02, 220 по ГОСТ 14918-2020, с полимерным покрытием лицевой стороны (класс покрытия - 1) на основе полиэфирных смол толщиной от 0,023 до 0,030 мм или на основе полиуретана толщиной от 0,030 до 0,060 мм, изготавливаемый по ГОСТ 34180-2017 «Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 (раздел 7, метод II), группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности — Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-2018 (раздел 11), класс опасности – Г1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-2018 (раздел 13), группа распространения пламени - РП1 по ГОСТ Р 51032-97. См. Приложение № 009776.

код ОКПД2
24.10.51.000
код ТНВЭД
7210 70 800 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 25-06-16/1-С от 16.06.2025, № 25-06-16/2-С от 16.06.2025, выданные испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.254 от 14.02.2019. Акт о результатах анализа состояния производства № 041/НСОПБ-2025 от 31.03.2025, выданный Органом по сертификации ООО «Международный Сертификационный Альянс». Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ГОСТ 34180-2017 «Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.06.2025 по 19.06.2030

М.П. Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Трушкин Д.В.

Лебедева Е.В.

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0



ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00074
(номер сертификата соответствия)

009776
(учетный номер бланка)

Стандарты и иные документы, применяемые при сертификации продукции:

Обозначение национального стандарта	Наименование национального стандарта	Подтверждаемые требования национального стандарта
ГОСТ 30244-94 (раздел 7, метод II)	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	группа горючести – Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	группа воспламеняемости – В1
ГОСТ 12.1.044-2018 (раздел 11)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	группа по дымообразующей способности - Д1 (с малой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-2018 (раздел 13)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	класс опасности – Т1 (малоопасные)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	группа распространения пламени – РП1



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперта (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Трушкин Д.В.

Лебедева Е.В.