

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01203/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА ПЛАСТ" (ООО "ГАММА ПЛАСТ"). Место нахождения: Московская область, город Чехов, деревня Крюково. Адрес юридического лица: 142324, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, деревня Крюково, улица Заводская, дом 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1065048014723. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5048013247. Телефон 8 (496) 727-50-64, адрес электронной почты: gammaplast99@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА ПЛАСТ" (ООО "ГАММА ПЛАСТ"). Место нахождения: Московская область, город Чехов, деревня Крюково. Адрес юридического лица: 142324, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, деревня Крюково, улица Заводская, дом 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1065048014723. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5048013247.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн.тер.г, ул. Перовская, д. 1, стр. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, г. Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефон +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели стеновые типа «Сайдинг» и планки отделочные из поливинилхлорида торговой марки «Alaska», выпускаемые по ТУ 5772-003-93698039-2014 «ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ТИПА «САЙДИНГ» И ПЛАНКИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТОРГОВОЙ МАРКИ: «Alaska». Серийный выпуск.

код ОКПД2: 22.29.29.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 10638/РС от 27.04.2024 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5796-АОП от 28.03.2024 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа умеренногорючие (Г2); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2). Срок службы изделий 40 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 13.05.2024 по 12.05.2029

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Савельева Е.К.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

